

19	Суммарная установленная мощность токоприемников в пределах котла, не более	кВт.	1,2	1,2	1,6	3,1	3,1	4,1	4,1
20	Срок службы котла	лет	10	10	10	10	10	10	10
21	Масса металлоконструкции, не менее	т	0,8	2,0	2,5	3,0	3,9	4,5	4,5
22	Удельное теплонапряжение топочного объема, не более	$\times 10^3 \frac{\text{Ккал}}{\text{м}^2 \text{час}}$	453	304	329	328	328	323	323
23	Удельное теплонапряжение поверхности нагрева, не более	$\times 10^3 \frac{\text{Ккал}}{\text{м}^2 \text{час}}$	13,5	12,8	14,0	15,6	15,6	15,6	18,1

Приложение: *При работе котла в графике температур $t_{\text{сети}} 70-115^\circ\text{C}$ качество подпиточной воды должно соответствовать требованиям: «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не выше $0,07\text{МПа}$ ($0,7\text{кг с/см}^2$) и водогрейных котлов с температурой воды не выше 115°C »